

ΣΕΡΡΕΣ, 20/10/2016

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ <<ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ>> (ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2016)

ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1. (για Τεχνικές προδιαγραφές Α. και Β.): Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αναλυτικά για το ποια είναι τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE καθώς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN που τα διέπουν.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2. (για Τεχνικές προδιαγραφές Γ.): Υπάρχει σκαρίφημα του φωτιστικού με ενδεικτικές διαστάσεις?

ΕΡΩΤΗΜΑ 3. (για Τεχνικές προδιαγραφές Δ.): Υπάρχει σκαρίφημα του ιστού και του τρόπου σύνδεσης με την πλάκα έδρασης? Η κατασκευή από λαμαρίνα με τα αγκύρια και τα λοιπά εξαρτήματα για την πάκτωση θα είναι προμήθεια του ανάδοχου?

ΕΡΩΤΗΜΑ 4. (για ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 3. Β.) Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το μέγιστο ύψος εγκατάστασης και την μέγιστη απόσταση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5. Υπάρχει η ευχέρεια να χρησιμοποιηθούν ανυψωτικά μηχανήματα καθώς και υπάλληλοι του δήμου για την εγκατάσταση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6. (για Τεχνικές προδιαγραφές 1.) Ποια είναι τα κεντρικά σημεία που αναφέρονται ότι θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα (ενδεικτικές οδοί) ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 7. (για Τεχνικές προδιαγραφές Γ. και Δ.) Τα φωτιστικά σώματα και οι ιστοί θα τοποθετηθούν σε κάποιο σημείο του δήμου ή θα τα προμηθεύσει ο ανάδοχος και παραμείνουν σε αποθήκες του δήμου?

ΕΡΩΤΗΜΑ 8. (για Τεχνικές προδιαγραφές σημείο 3) Ζητείται η προμήθεια βραχίονα από τον τοίχο – κολώνα προς το φωτιστικό σώμα? Αν όντως ζητείται ενημερώστε μας για τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα τις μοίρες γωνίας, την διατομή, τα κολάρα στήριξης, αν θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κτλ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 9. Η αντικατάσταση των υπάρχοντων φωτιστικών θα γίνει σε ώρες αιχμής ή κατά τη διάρκεια της νύχτας?

ΕΡΩΤΗΜΑ 10. (για Τεχνικές προδιαγραφές σημείο 4) Ποιος είναι ο χρόνος υλοποίησης της αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων? Ως χρόνος παράδοσης 60 ημερών ορίζεται η προμήθεια - παράδοση των υλικών ή και η εγκατάσταση αυτών?

ΕΡΩΤΗΜΑ 11. Παρακαλώ όπως ορίσετε το ακριβές χρονικό διάστημα πληρωμής(μέγιστο και ελάχιστο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 12. Η παροχή ρεύματος θα φτάνει έως την απόληξη του φωτιστικού σώματος ή θα υποχρεούται ο ανάδοχος να φέρει νέο καλώδιο παροχής από την βάση έδρασης του ιστού?

ΕΡΩΤΗΣΗ 13. Εφόσον αντικατασταθούν τα παλαιότερα τοποθετημένα φωτιστικά σώματα και δεν υπάρχει ιστός ανά 35 μετρά μέγιστο, υποχρεούται ο ανάδοχος να τοποθετήσει νέο ιστό?

Παρακαλώ να μας απαντήσετε γραπτώς σε όλα τα παραπάνω.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΒΙΟΤ. ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ. 2321 0 77020 - 1 & FAX 2321 0 77022
ΑΦΜ 099 430 615 - ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ